



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pajęcznie
98-330 Pajęczno
ul. Żeromskiego 7**

Sekretariat (0-34) 311-10-31, Fax (0-34) 311-10-31
Dyrektor (0-34) 311-34-95

PPIS-HK-485R1/17

Pajęczno, dnia 27.12.2017 r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
98 – 355 Działoszyn
ul. Piłsudskiego 21**

**Ocena okresowa jakości wody do spożycia przez ludzi w nadzorowanych wodociągach
miasta i gminy Działoszyn za 2017 rok**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) przedstawia okresową ocenę jakości wody pochodzącej z urządzeń wodociągowych zaopatrujących ludność miasta i gminy Działoszyn. Ocenę dokonano na podstawie sprawozdań z przeprowadzonych badań wody w ramach nadzoru sanitarnego przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz producenta wody w ramach kontroli wewnętrznej. Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony był w oparciu o wymagania obowiązującego rozporządzenia. Stałe punkty czerpalne służące do pobierania próbek wody wyznaczone i umiejscowione są w odpowiedniej lokalizacji, aby odzwierciedlały jakość wody w danej strefie zaopatrzenia. Monitoring jakości sanitarnej wody prowadzony był według harmonogramu uzgodnionego z producentem wody. Pobierane próbki wody do badań przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną jak i producenta wody były równomiernie rozłożone w czasie.

Nadzorem sanitarnym w 2017 r. objętych było 7 wodociągów, które produkowały wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi dla miasta i gminy.

Wodociągi zaopatrujące ludność miasta i gminy w wodę do spożycia przez ludzi

Lp.	Producent wody /nazwa, adres/	Eksploatowany wodociąg, miejscowość, gmina	Produkcja wody [m ³ /d]	Liczba zaopatryw - anej ludności [tys.]	Kwestionowane parametry – ilość dni przekroczeń w roku *	Jakość wody na koniec 2016 r. – kwestionowany parametr **
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Działoszyn gm. Działoszyn	1002,2	6,102	-	przydatna do spożycia
2.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Bobrowniki gm. Działoszyn	57,3	0,362	-	przydatna do spożycia
3.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Lisowice-Kolonia gm. Działoszyn	226,0	1,081	-	przydatna do spożycia
4.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Niżankowice gm. Działoszyn	23,1	0,252	-	przydatna do spożycia
5.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Szczyty gm. Działoszyn	124,0	0,741	-	przydatna do spożycia
6.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Trębaczew gm. Działoszyn	297,1	2,590	-	przydatna do spożycia
7.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie 98-355 Działoszyn ul. Piłsudskiego 21	Zalesiaki gm. Działoszyn	159,7	1,402	-	przydatna do spożycia

Jakość wody do spożycia

Jakość wody podawanej przez zwodociagowany system zaopatrzenia w wodę do spożycia w okresie całego roku nie budziła większych zastrzeżeń i odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia.

Wykonywane w ramach monitoringu mikrobiologiczne i fizykochemiczne badania próbek wody do spożycia w roku 2017 potwierdzały właściwą jej jakość i odpowiadały obowiązującym wymaganiom rozporządzenia.

Postępowanie administracyjne i działania naprawcze

W 2017 roku nie prowadzono żadnego postępowania administracyjnego i działań naprawczych, gdyż jakość wody nie budziła zastrzeżeń.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W PAJĘCZNIH


Anna Mastalska
mgr higieny i epidemiologii

Do wiadomości:

1. Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Działoszynie Krystian Nalik
2. HŻŻ w/m.
3. EP w/m.
4. HDM w/m.
5. HP w/m
- 6.a/a.

